

Gutenbergstraße 5-7
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24 / 97 02 – 0
Fax.: 0 62 24 / 97 02 - 70

Forstweg 12
31582 Nienburg/Weser
Tel.: 0 50 21 / 97 03 – 0
Fax.: 0 50 21 / 97 03 70

Dürerstraße 1
01809 Heidenau
Tel.: 0 35 29 / 56 58 – 0
Fax.: 0 35 29 / 56 58 - 70

Überwachungsraum Inhaltswerte

für doppelwandige Behälter nach DIN 6608, 6616, 6618 und 6624

Inhalt des Behälters	Überwachungsraum - Inhalt
1000l	20l
1500l	25l
2000l	30l
3000l	45l
3500l	50l
5000l	60l
7000l	70l
10000l	100l
13000l	120l
16000l	140l
20000l	170l
25000l	200l
30000l	230l
40000l	320l
50000l	360l
60000l	400l
80000l	450l
100000l	500l

Praxiswerte, Toleranz $\pm 10\%$

Eine Liste der zugelassenen Leckanzeigeflüssigkeiten und deren zulässiger Mischbarkeit finden Sie beim DIBt:

[Liste der Leckanzeigeflüssigkeiten für Überwachungsräume](#)