

Übersicht der Zulassungen für Heizöltanks Dehoust und Kautex

Nachstend sind für Heizöl-Batterie-Tanks die ursprünglich gewerblichen Zulassungen aufgelistet - sofern vorhanden und die abZ. Sowie der Hinweis auf die eingesetzten Grenzwertgeber-Typen, die oft auch für ganze Produktgruppen gelten. Geben Sie die Grenzwertgeberbezeichnung unter SUCHEN bei www.dehoust.de ein, dann finden Sie hier die Einstellmaße.

| | | BAM-Nr. | | allg. bauaufsichtliche Zulassung | | |
|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|--|
| | | Dehoust | Kautex | Dehoust | Kautex | eingesetzte Grenzwertgeber |
| Einwandige Tanks | | | | | | |
| PE-Batterietanks mit Stahlbandagen | Bandagentank 1100 mit Untenbefüllung | | 08/BAM/3.1/923 08/BAM/3.1/925 09/BAM/3.1/923 09/BAM/3.1/925 | | | Typ 074 für KWU-01 |
| | Bandagentank 1000 | 01/BAM/4.01/5/78 | | PA-VI 321.027 | | Typ 185 |
| | Bandagentank 1100 | 01/BAM/4.01/46/70 01/BAM/4.01/47/70 | 08/BAM/4.01/46/70 08/BAM/4.01/47/70 09/BAM/4.01/46/70 09/BAM/4.01/47/70 09/BAM/4.01/13/78 | PA-VI 321.027 Z-40.21-137 | Z-40.21-38 | Typ 073 für KWO 01 und 02 Typ 102 für KWO 03 Typ 134, Nr. 134 Nr.124 für L 01 A Nr.152, 12K/1R |
| | Bandagentank 1500 | 01/BAM/4.01/82/70 01/BAM/4.01/83/70 01/BAM/4.01/4/78 | 09/BAM/4.01/82/70 09/BAM/4.01/83/70 09/BAM/4.01/35/78 | | | |
| | Bandagentank 2000 | 01/BAM/4.01/13/71 01/BAM/4.01/14/71 | 09/BAM/4.01/13/71 09/BAM/4.01/14/71 | | | |
| | Bandagentank 2500 | | 09/BAM/4.01/9/77 | | | |
| | Bandagentank 2500 | 01/BAM/4.01/12/75 | | PA-VI 321.027 | | |
| | Bandagentank 3000 | 01/BAM/4.01/86/74 | | Z-40.21-138 | | |
| | Bandagentank 4000 | 01/BAM/4.01/13/75 | | | | |
| | Tank 1250- 1665 | | | Z-40.21-147 | | |

| | | BAM-Nr. | | allg. bauaufsichtliche Zulassung | | |
|---------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | Dehoust | Kautex | Dehoust | Kautex | eingesetzte Grenzwertgeber |
| Bandagenlose PE-Tanks | System 750 | | 09/BAM/4.02/21/80 | Z-40.21-149 | Z-40.21-37 | Typ 185, Typ 173 |
| | System 1000 | | 09/BAM/9.22/10/93 09/BAM/9.22/12/93 | | | Typ 227 |
| | System 700 | | | Z-40.21-148 | Z-40.21-15 | Typ 227, Nr. 152, 12K/1R |
| | System 600 System 750 System 1000 | | | Z-40.21-179 | Z-40.21-175 | Typ 227, Nr.227, Nr.152, 12K/1R |
| | Trio 1100 | | 09/BAM/4.02/25/79 | Z-40.21-191 | PA VI.321-165 Z-40.21-18 Z-40.21-191 PA VI.321-167 | Nr. 152, 12K/1R |
| | Trio 1500 | | 09/BAM/4.02/26/79 | | | |
| | Trio 1750 | | | | | |
| | Trio 2000 | | 09/BAM/4.02/19/79 | | | |
| GFK Tanks | GFK 1000 GFK 1500 GFK 2000 | 07/BAM/4.01/81/70 | | PA-VI 311.132 Z-40.11-223 | | Typ 086 und Typ 117 |
| Doppelwandige Tanks | | | | | | |
| Außenbehälter Stahl | Kombi 720 Kombi 1000 | | | Z-40.21-53 | | Typ 233 |
| | | | | Z-40.21-186 | | 12K/14/NK |
| Außenbehälter Kunststoff | TrioSafe 750 TrioSafe 1000 | | | Z-40.21-302 | | 12K/14 NK |
| | TrioSafe 1100 TrioSafe 1500 | | | Z-40.21-310 | | |

Weitere Informationen auch in der Fachinformation Nr. 5 der ÜWG (<https://www.uewg-shk.de/fachpublikationen/merkblaetter/>).
Einen direkten Link zu den aktuellen abZ finden Sie hier <http://www.dehoust.de/Service/16/Zulassungen-Heizoel>

Stand 6/2018

Dehoust GmbH, 69181 Leimen

www.heizoltank.de